

29/09/2026



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος Κω
Δημοτική Επιτροπή

Αριθμός Απόφασης: 411/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 41^ο Πρακτικό της από 25-9-2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω.

Θέμα 11^ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω».

Στην Κω την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **22863/21-9-2026** πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Ανέστη Καλλιόπη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, κα Κασσιώτη Γεωργία, διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κασσιώτη Γεωργία
2. Κανταρζή Σταματία
3. Θεοφιλίδης Γεώργιος
4. Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη¹
5. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
6. Κοκαλάκης Γεώργιος
7. Γιωργαλλής Μιχαήλ²

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αναφέρθηκε στην υπ'αρ. 22349/16-9-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω με θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στο ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω», που εστάλη στα μέλη με τα σχετικά έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα και η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.:

- 1) Το υπ' αριθ. πρωτ. Π.ΚΩ/200792/10.09.2026 (εισερ. 21887/10.09.2026) αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ
- 2) Προϋπολογισμός εργασιών αποκατάστασης της τομής
- 3) Η υπ' αριθ. 25774/03.06.2022 (ΦΕΚ Β'3068/17.06.2022) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Με το υπ' αριθ. 1 σχετικό ο ΔΕΔΔΗΕ αιτείται τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι. Οι εργασίες

¹ Το αναπληρωματικό μέλος κα Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη, κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κας Βλάχου Σεβαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και αφού κλήθηκε πρώτα ο κ. Πης Σταμάτιος και δεν μπορούσε να παραστεί.

² Το αναπληρωματικό μέλος κ. Γιωργαλλής Μιχαήλ, κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κας Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και αφού κλήθηκε πρώτα η κα Πη Βασιλεία και δεν μπορούσε να παραστεί.

Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω».

εκσκαφής θα εκτελεστούν σε διακριτά τμήματα, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του πυκνού αστικού ιστού. Το συνολικό μήκος εκσκαφής είναι 1500m περίπου, το πλάτος 60cm περίπου και το βάθος από 80cm έως 100cm. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τρεις (3) μήνες.

Έχοντας υπόψη:

- 1) το Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23.03.1999), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4530/2018, το Ν.4784/2021 και το Ν.5058/2023,
- 2) το Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α'/02.08.2006),
- 3) την υπ' αριθ. 47/2008 (Α.Π. 78652/22.12.2008) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- 4) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'/24.08.2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4030/2011,
- 5) την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δημόσια Έργα - Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010»,
- 6) τα συνοδευόντα το υπό σχετ. 1 αίτημα αποσπάσματα χάρτη, από τα οποία προκύπτει ότι οι εργασίες εκσκαφής πρόκειται να εκτελεστούν σε περιοχές ευθύνης του Δήμου Κω (σύμφωνα και με την υπό σχετ. 3 Απόφαση) και
- 7) το γεγονός ότι ο Δήμος της Κω έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών, που σχετίζονται με εργασίες που εκτελούνται σε περιοχές των Διοικητικών του ορίων, για τις οποίες φέρει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησής τους.

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά, προκειμένου να χορηγηθεί «Έγκριση Εκσκαφής στο ΔΕΔΔΗΕ» για την «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω», συνολικού μήκους 1500m.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ:

Η άδεια εκσκαφής χορηγείται μετά από την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 15.021,22 €, όπως αυτό προκύπτει από το συνημμένο προϋπολογισμό εργασιών αποκατάστασης των τομών. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κω μετά από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Εκσκαφής από τη Δημοτική Επιτροπή Κω και πριν από την έναρξη των εργασιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- 1) Η άδεια εκσκαφής θεωρείται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή πριν από την έναρξη των
- 2) εργασιών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 παρ.3 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23.03.1999).
- 2) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, καθώς και τους λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.
- 3) Αφού προβεί σε όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κω για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
- 4) Η έγκριση εκσκαφής και η άδεια εκσκαφής δεν υποκαθιστούν οποιαδήποτε αδειοδότηση τυχόν απαιτείται από άλλους φορείς (Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α.).

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ:

- 1) Γενικά ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται για:
 - α) την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, σύμφωνα και με τον Κ.Ο.Κ.
 - β) την αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες
 - γ) την αποφυγή ζημιών σε άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας
 - δ) τον απεγκλωβισμό των σταθμευμένων οχημάτων
 - ε) την ανεμπόδιστη διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.α.)
- 2) Όλα τα υλικά επίχωσης (κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής, αμμοχάλικο κ.α.) θα υποστούν την απαραίτητη συμπύκνωση. Η τελική αποκατάσταση των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων θα πραγματοποιηθεί με τη διάστρωση σκυροδέματος πάχους 10cm και την επακόλουθη τοποθέτηση υλικών (πλακών και κυβολίθων), τα οποία θα είναι όμοια σε μορφή και εμφάνιση με τα ήδη υπάρχοντα στις περιοχές παρέμβασης. Η τελική αποκατάσταση των οδών κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή υπόβασης οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 10cm και βάσης οδοστρώσας πάχους 10cm. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφαλιστική προεπάλειψη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διάστρωση ασφαλιστικής στρώσης κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 5cm. Οι γενόμενες φθορές που τυχόν υποστούν οι λοιπές κατασκευές των δημοτικών οδών (όπως κράσπεδα, ρείθρα κ.λπ.), θα αποκαθίστανται πλήρως. Η αποκατάσταση όλων των

Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω».

φθορών θα πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποπεράτωση των υπολοίπων εργασιών.

3) Τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έργου καθορίζονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α'/25.11.2011).

4) Οι εργασίες αποκατάστασης των τομών και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα παρακολουθούνται από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω. Τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και οι υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις τυχόν συστάσεις/προτάσεις των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω επί του έργου.

Σε περιπτώσεις μη ορθής ή/και πλημμελούς υλοποίησης του έργου, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Κω εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Κω προς την Εγγυήτρια Τράπεζα και τον ΔΕΔΔΗΕ.

5) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (περίφραξη της τάφρου με πλαστικό φωσφορούχο πλέγμα, πινακίδες βραδυπορείας οχημάτων, πινακίδες εκτέλεσης έργου, φωτεινά σήματα κ.α.) για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

6) Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης/συντήρησης που εκτελεί βάσει της άδειας που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει αποκλειστικά με δικές του δαπάνες όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή/και άλλων παρόχων και να μεριμνά για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.

7) Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία θετική και αποθετική που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης/ συντήρησης του δικτύου του, και υποχρεούται σε αποκατάστασή της. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του ΔΕΔΔΗΕ, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ έχει τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό του, είτε από τη χρήση των εργαλείων και των μηχανημάτων.

8) Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για την αποφυγή ζημιών σε δενδροστοιχίες. Σε περιπτώσεις, που οι διελεύσεις των δικτύων γίνονται πλησίον δενδροστοιχιών, ο ΔΕΔΔΗΕ και οι υπεργολάβοι του υποχρεούνται να ειδοποιούν τον αρμόδιο γεωπόνο της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Κω, ώστε να είναι παρών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

9) Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εκτέλεσε εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εκσκαφής, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή/και άλλου Δημόσιου Φορέα».

Τέλος η Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ούτε και τοποθετήσεις, η Πρόεδρος, κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει επί της πρότασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23.03.1999), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4530/2018, το Ν.4784/2021 και το Ν. 5058/2023.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την

Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω».

- ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α'/02.08.2006).
5. Την υπ' αριθ. 47/2008 (Α.Π. 78652/22.12.2008) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκτέλεση έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α.».
 6. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'/24.08.2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
 7. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δημόσια Έργα - Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010».
 8. Την υπ' αριθ. 25774/03.06.2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί καθορισμού των οδών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν χαρακτήρα Επαρχιακών οδών στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (ΦΕΚ Β'3068/17.06.2022).
 9. Το υπ' αριθ. πρωτ. Π.ΚΩ/200792/10.09.2026 (εισερχ. 21887/10.09.2026) αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ με συνημμένο το απόσπασμα ορθοφωτογραφίας με σκαρίφημα περιοχής
 10. Τον προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των τομών από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω.
 11. Την υπ' αρ. 22349/16-9-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω με θέμα: «Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στο ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω».
 12. Την εισήγηση της Προέδρου.
 13. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί επτά (7) συμμετεχόντων μελών **ΥΠΕΡ** της πρότασης ψήφισαν και τα επτά (7) μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: «Κατασκευή έργου υπογείωσης δικτύου μέσης τάσης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πλατάνι στο Δήμο της Κω» συνολικού μήκους 1500 m περίπου, με τους όρους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τρεις (3) μήνες.

Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 41^ο Πράκτικό της από 25-9-2026 τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Κω
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών**

Κασσιώτη Γεωργία

Τα μέλη

1. Κανταρζή Σταματία
2. Θεοφιλίδης Γεώργιος
3. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
4. Χατζηθωμά – Κυπραίη Αικατερίνη
5. Κοκαλάκης Γεώργιος
6. Γιωργαλλής Μιχαήλ